

Teljesítménynyilatkozat

0832-CPR-0556

0832-CPD-0556

Termék típusa	AS363		
Típus	AS363 – Lapos aljzat – Piros (A típus)		
Rendeltetés	Épületeken belül és épületek körül telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek.		
Gyártó:	Texecom Ltd. Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire. BB4 4PW		
Forgalmazó	UTC Fire and Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, The Netherlands.		
Értékelési rendszer	1. rendszer		
Tanúsítási szervezet	BRE Global Limited		
Akkreditációs szám	0578		
Típusellenőrzés	EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006 – Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Tűzjelző eszközök – Hangjelzők		
EK megfeleléségi nyilatkozat	0832-CPD-0556		
A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Lényeges jellemzők	EN54-3 albekezdés	A típus	
Reprodukálhatóság	5.2	Megfelelő	
Működési teljesítmény	5.3	Megfelelő	
Élettartam	5.4	Megfelelő	
Száraz hő (működés közben)	5.5	Megfelelő	
Száraz hő (tartós)	5.6	Megfelelő	
Hideg (működés közben)	5.7	Megfelelő	
Nedves hő, ciklikus (működés közben)	5.8	Megfelelő	
Nedves hő, állandó (tartós)	5.9	Megfelelő	
SO2 korrózió (tartós)	5.11	Megfelelő	
Lökés (működés közben)	5.12	Megfelelő	
Ütés (működés közben)	5.13	Megfelelő	
Rezgés (működés közben)	5.14	Megfelelő	
Rezgés (tartós)	5.15	Megfelelő	
Elektrosztatikus kisülés (működés közben)	5.16	Megfelelő	
Sugárzó elektromágneses mező (működés közben)	5.16	Megfelelő	
Feszültségváltozás, gyors sorozatos változások (működés közben)	5.16	Megfelelő	
Tokozás védelme	5.17	Megfelelő	

A Termék típusa és Típus pontok alapján meghatározott termék teljesítménye megfelel a jelen nyilatkozatnak. A jelen teljesítménynyilatkozat a Texecom Limited kizárólagos felelőssége alapján került kiadásra

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Név: Jim Ludwig Beosztás: Ügyvezető igazgató

Aláírás:



Kiadás helye és dátuma: 2013. 06. 19.