

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

N° TP-32.1 REV. 10 FECHA: 03-06-2019


PRODUCTO:

EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 9 kg DE POLVO ABC ALTA EFICACIA

TIPO: EXTINTOR
PORTATIL POLVO ABC
CÓDIGO: FI91

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.



NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- -Directiva de la UE 2014/68/UE;
- -Reglamento de equipos a presión;
- -Reglamento de instalaciones de protección
- de incendios;
- -Normas EN 3 partes 7 8 10;
- -Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- -Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- -Marcado **C€**,
- -Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- -Marca de calidad de producto;
- -Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS				
Presión de prueba	27 bar			
Presión de servicio (20 °C)	17,5 bar			
Eficacia	43A 233B C			
Carga (tolerancia: ±2%)	9 kg			
Temperaturas de servicio	-30/60 °C			
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	140 g			
DIMENSIONES				
Altura	588 mm			
Diámetro	180 mm			
Espesor nominal	1,5 mm			
Volumen	10,85 litros			
Tara (botell,válv, tubo sonda)	4,20 kg			
Masa total	13,34 kg			

N°	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 90	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø27 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 90	PVC	1
5	MANGUERA FI 90	PVC, textil y polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 91	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	9 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N₂)	140 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
11	PEANA INYECTADA FI 90	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento. Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica); No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg); Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000; Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.U.	ELABORADO:	APROBADO:
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439		
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) TIf 34-923361557, Fax 34-923361394	A. G. REDONDO	J. CASTILLA C.