

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-A038

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE N°305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AE/V-R24100**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Retenedor puertas cortafuego 100kg**  
**El nº de serie queda reflejado en una pegatina en la base de cada equipo**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**Aguilera Electrónica S.L.U**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.

**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

<b>EN 1155:1997</b>	
<b>A1:2002</b>	<b>AC2006</b>

**ISTITUTO GIORDANO S.p.A n°0407**

**0407/CPR/065 (IG-002-2006)**

Fecha de Emisión: 25/02/2019

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

Especificación técnica armonizada		EN 1155:1997 + A1:2002 + AC2006
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
<b>Capacidad de liberación</b>		
- Liberación desde cualquier ángulo	<b>Cumple</b>	<b>5.1.2</b>
- No es posible inhibir la liberación	<b>Cumple</b>	<b>5.1.3</b>
- Tensión de alimentación	<b>Cumple</b>	<b>5.1.4</b>
- Conexión eléctrica externa	<b>Cumple</b>	<b>5.1.5</b>
- Entrada para el cableado externo	<b>Cumple</b>	<b>5.1.6</b>
- General	<b>Cumple</b>	<b>5.2.1</b>
- Liberación eléctrica	<b>Cumple</b>	<b>5.2.2</b>
- Ángulo de apertura total	<b>Cumple</b>	<b>5.2.5</b>
- Liberación manual	<b>Cumple</b>	<b>5.2.6</b>
- Apertura continua	<b>Cumple</b>	<b>5.2.7</b>
- Funcionamiento en sobrecarga	<b>Cumple</b>	<b>5.2.8</b>
- Retardo de liberación	<b>NDP</b>	<b>5.2.9</b>
- Aumento de temperatura	<b>Cumple</b>	<b>5.2.10</b>
- Funcionamiento eléctrico	<b>Cumple</b>	<b>5.2.11</b>
- Daño	<b>Cumple</b>	<b>5.2.12</b>
- Idoneidad de la puerta cortafuegos / corta humo.	<b>Cumple</b>	<b>5.2.13</b>
<b>Durabilidad de la fiabilidad Operacional</b>		
- Durabilidad	<b>50000 ciclos</b>	<b>5.2.4</b>
- Corrosión	<b>Grado 4</b>	<b>5.2.14.1</b>
- Corrosión	<b>Cumple</b>	<b>5.2.14.2</b>
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>No</b> contiene sustancias peligrosas por encima de los niveles especificados por los estándares existentes en la Unión Europea.	

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Presidente)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 25 de Febrero de 2019

Firma:

