

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP Nr/ nº: **0106**

Código de producto tipo: DETECFIRE YY TRENZADO (AS)

Identificación del producto de construcción:
ZIZI-K (AS) gama completa según UNE 50575

Uso/s previsto/s:

Instalaciones para detección de incendio, seguridad y megafonía, allí donde se requiera un cable libre de halógenos según la norma de ensayo 50399-2012 que limite al mínimo la emisión de gases y humos así como el desprendimiento de gota incandescente.

Representante autorizado: N/A

Sistema/s de EVCP: Sistema I+

Norma armonizada: EN 50575:2014/A1:2016

Organismo/s notificado/s: **AENOR-0099**

Organismo notificado de certificación de producto que ha emitido el Certificado de Constancia de las Prestaciones para las características de reacción al fuego.

Certificado de Constancia de las Prestaciones: 0099/CPR/B85/0106

Fecha del certificado: 21/06/2017

Prestaciones declaradas:

| Características | Prestaciones |
|-----------------------|-------------------------------|
| Reacción al fuego | Cca - s1a, a1, d1 |
| Sustancias peligrosas | NPD Prestación no determinada |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jesús Lagier Fernandez-freire,
Responsable técnico



Castellbisbal (Barcelona) Spain, 16/05/2024