



## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES102391**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

### BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:

**ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.**

Con domicilio Social:

**C/ del Pino, 17, Polígono Industrial La Malena, 45210  
Yuncos (TOLEDO)**

En la/s planta/s de fabricación:

**1. C/ del Pino, 2, Polígono Industrial La Malena, 45210  
Yuncos (TOLEDO)**

### EN 671-1:2012

Está sometido por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido, y que el organismo notificado BUREAU VERITAS CERTIFICATION. ha llevado a cabo los ensayos de tipo inicial del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica, y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas y que el producto cumple todos los requisitos exigibles.

Este certificado faculta al fabricante para fijar el marcado CE sobre los productos y será válido salvo anulación o retirada por BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, las características técnicas del producto, las condiciones de fabricación de la planta, o el sistema de control de producción de fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **23 de julio de 2019**

Fecha de actualización: **25 de mayo de 2020**

Fecha de caducidad: **22 de julio de 2022**



  
**Mónica Botas**  
Directora de certificación



**BUREAU  
VERITAS**

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CE**

## **ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES102391**

Fecha: **25 de mayo de 2020**

| Marca       | Modelo          | Diámetro manguera/longitud manguera | Tipo de lanza-boquilla | Angulo mínimo de Pulverización de Cono | Diámetro equivalente / Factor K | Caudal mínimo (MPa l/min) | Presión máx. servicio (MPa) |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| FIRE PIPING | FPT_BIE_25_20   | 25mm / 20m                          | MULTI EFECTO           | ≥ 45 °                                 | D10/42                          | 0,6/102                   | 1,2                         |
| FIRE PIPING | FPT_BIE_25_30   | 25mm / 30m                          | MULTI EFECTO           | ≥ 45 °                                 | D10/42                          | 0,6/102                   | 1,2                         |
| FIRE PIPING | FPZ_BIE_25_20   | 25mm / 20m                          | MULTI EFECTO           | ≥ 45 °                                 | D10/42                          | 0,6/102                   | 1,2                         |
| FIRE PIPING | FP_BIE_DEV_P_25 | 25mm / 30m                          | MULTI EFECTO           | ≥ 45 °                                 | D7/22                           | 0,2/31                    | 1,2                         |
| FIRE PIPING | FP_BIE_DEV_P_33 | 33mm / 30m                          | MULTI EFECTO           | ≥ 45 °                                 | D12/64                          | 0,2/90                    | 0,7                         |

*Estado de Revisión: 1*

*Fecha de Revisión: 25 de mayo de 2020*

**ENAC**  
CERTIFICACIÓN  
Nº 18/C-PR045



**BUREAU  
VERITAS**

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24,  
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035